



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
(наименование территориального органа МЧС России)

355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова 191а, тел. 8(8652) 94-55-90 fax 8(8652) 24-23-26  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Буденновскому району  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

356800 Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Красная, 218  
тел.: fax.: (86559) 2-14-47;  
E-mail: budenovsk77@bk.ru

**Телефоны доверия:**

ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99  
Северо - Кавказский региональный центр 8(8793) 39-99-99

**Предписание № 207/1/169  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного направления развития воспитанников №19 «Ивушка» города Буденновска Буденновского района» в лице законного представителя Врио заведующей МДОУ «Детский сад №19 «Ивушка» г. Буденновска» Полуэктовой Мариной Васильевны

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по Буденновскому району Андриенко Сергея Сергеевича по пожарному надзору от «07» октября 2016 года № 207, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «13» октября 2016 по «14» октября 2016 начальником ОНД по Буденновскому району майором вн. службы Андриенко С.С., старшим инспектором ОНД по Буденновскому району капитаном вн. сл. Гужвиной О.А. была проведена плановая проверка в отношении Муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного направления развития воспитанников №19 «Ивушка» города Буденновска Буденновского района», осуществляющего свою деятельность по адресу: Ставропольский край, Буденновский район, г. Буденновск, микрорайон 1 (по смежству с жилым домом №21).

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Врио заведующей МДОУ «Детский сад №19 «Ивушка» г. Буденновска» Полуэктовой Мариной Васильевной, заместителем заведующего по АХЧ МДОУ «Детский сад №19 «Ивушка» г. Буденновска Горшковой Ольгой Ивановной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

**В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	В помещении для хранения белья запретить эксплуатацию светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	Постановление Правительства №390 от 25.04.2012. п. 42 подпункт В	05.12.2016	
2	В помещении для пищевых сыпучих продуктов запретить эксплуатацию светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	Постановление Правительства №390 от 25.04.2012. п. 42 подпункт В	05.12.2016	
3	На эвакуационном выходе из группы №1 запретить эксплуатацию светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	Постановление Правительства №390 от 25.04.2012. п. 42 подпункт В	05.12.2016	
4	Здание склада, расположенное на территории объекта оборудовать автоматической пожарной сигнализацией	ФЗ-№123 ст. 151 п.1, НПБ 110-03 п.4	10.04.2017	
5	На объекте запретить эксплуатацию электропровода холодильника с видимыми нарушениями изоляции.	Постановление Правительства №390 от 25.04.2012 . ППР РФ п.42 а	05.12.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

(подпись)



« 14 » 10

2016 г.

(подпись)



М.Л.П.\*

« 14 » 22 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

*Ольга*

(подпись)

« 14 » 10

2016 г.

Главный государственный инспектор Буденновского района по пожарному надзору майор внутренней службы  
Андрюенко С.С.  
 (должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора)

Государственный инспектор Буденновского района  
по пожарному надзору капитан внутренней службы  
Гужсина О.А.  
 (должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора)

Врио заведующей МДОУ «Детский сад №19 «Ивушка» г. Буденновска» Полуэктова М.В.  
 (должность, фамилия, инициалы)